<붙임2-1>

학교 환경위생 및 식품위생(정기.특별) 점검표

1. 개요

학교명	고양 금계초등학교			교 장	0			
소재지	경기도 고양시 일산동구 강촌로 90							
설립구분	공립			교실수	일반 실		특별 실	
전화번호	031-902-4502			FAX 번호	0			
설비현황	냉방	중앙) 실	개별) 실	먹는 물 시설	먹는 물	상수도, 지하수, 기타		
	난방	중앙) 실	개별) 실		저수조			개
	환기	중앙) 실	개별) 실		정수기	개	먹는샘물	개
급식실	조리실(O), 식당(O)			체육장	마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타, 탄성우레탄(O, X)			
체육관 및 강당	체육관 1 실	강당 1 실		기숙사	(X) 신축(증·개축) 년도 : -			

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022년 09월 05일			② 측정시간	9:10 ~ 12:45		
③ 측정장소	수업중교실	4학년 2반, 6학년 2반, 미술실, 바다반		빈교실	4학년 3반, 6학년 1반, 음악실, 신체활동실		
	급식실, 교무실, 행정실, 보건실, 체육관, 강당, 위클래스, 해누리반, 외기						
④ 측정자	소속	생활환경부		성명	황윤환		
⑤ 측정조건	외기						
	온도(℃)	습도(%)	PM_{10} (㎍/㎥)	$PM_{2.5}$ (㎍/㎥)	CO2(ppm)	소음 (dB(A))	오존 (ppm)
	17.7	99	3	1	446	47.9	0.027

3. 측정지점별 측정결과

3-1. 수업 중인 교실에서의 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
PM10 (㎍/㎥)	4학년 2반	9:48~9:53	5	16	19	17	75	적합	토탈엔지니어링	AEROCET-831	21.04.14	B10261	22.03.14	현장직독식	
	6학년 2반	9:57~10:02	5	18	23	21	75	적합							
	미술실	10:41~10:46	5	20	22	21	75	적합							
	바다반	12:22~12:27	5	13	16	14	75	적합							
PM2.5 (㎍/㎥)	4학년 2반	9:48~9:53	5	4	6	5	35	적합	토탈엔지니어링	AEROCET-831	21.04.14	B10261	22.03.14	현장직독식	
	6학년 2반	9:57~10:02	5	4	5	5	35	적합							
	미술실	10:41~10:46	5	4	6	5	35	적합							
	바다반	12:22~12:27	5	4	7	6	35	적합							
CO_2 (ppm)	4학년 2반	9:48~9:53	5	786	844	827	1,000	적합	토탈엔지니어링	IQA-CALC7545	21.04.14	T75451334001	22.03.14	현장직독식	환기량 21.6
	6학년 2반	9:57~10:02	5	785	846	818	1,000	적합							환기량 21.6
	미술실	10:41~10:46	5	684	756	724	1,000	적합							환기량 21.6
	바다반	12:22~12:27	5	594	641	618	1,000	적합							환기량 21.6
총부유세균 (CFU/㎥)	4학년 2반	9:48~9:53	1	269			800	적합	토탈엔지니어링	BMW-20	21.04.21	BMW-1686	21.05.03	충돌법	
	6학년 2반	9:57~10:02	1	290			800	적합							
	미술실	10:41~10:46	1	339			800	적합							
	바다반	12:22~12:27	1	296			800	적합							

3-2. 빈교사 안에서의 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
온도	4학년 3반	9:31~9:46	1	24.7	24.7	24.7	18~28	적합	타이닛	HTC-1	11.01.13	-	-	디지털	
	6학년 1반	10:04~10:20	1	24.2	24.2	24.2	18~28	적합							
	음악실	10:23~10:38	1	24.6	24.6	24.6	18~28	적합							
	신체활동실	12:30~12:45	1	24.1	24.1	24.1	18~28	적합							
습도	4학년 3반	9:31~9:46	1	52	52	52	30~80	적합	타이닛	HTC-1	11.01.13	-	-	디지털	
	6학년 1반	10:04~10:20	1	50	50	50	30~80	적합							
	음악실	10:23~10:38	1	54	54	54	30~80	적합							
	신체활동실	12:30~12:45	1	47	47	47	30~80	적합							
조도 (칠판면)	4학년 3반	9:31~9:46	9	-	-	-	-	-	tenmars	TM-204	21.04.14	2009901761	-	현장직독식	
	6학년 1반	10:04~10:20	9	-	-	-	-	-							
	음악실	10:23~10:38	9	-	-	-	-	-							
	신체활동실	12:30~12:45	9	-	-	-	-	-							
조도 (책상면)	4학년 3반	9:31~9:46	9	1008	1167	1092	300	적합	tenmars	TM-204	21.04.14	2009901761	-	현장직독식	1.2(조도비)
	6학년 1반	10:04~10:20	9	1026	1135	1080	300	적합							1.2(조도비)
	음악실	10:23~10:38	9	964	1083	1024	300	적합							1.2(조도비)
	신체활동실	12:30~12:45	9	984	1143	1077	300	적합							1.2(조도비)
소음 (dB)	4학년 3반	9:31~9:46	2	44.3	45.1	44.7	55	적합	토탈엔지니어링	TM-102	21.04.14	200203284	-	현장직독식	
	6학년 1반	10:04~10:20	2	43.7	45.2	44.5	55	적합							
	음악실	10:23~10:38	2	41.2	42.1	41.7	55	적합							
	신체활동실	12:30~12:45	2	44.9	46.2	45.6	55	적합							
HCHO (μg/㎥)	4학년 3반	9:31~9:46	1	10	10	10	80	적합	토탈엔지니어링	FP-30	17.12.28	0041RN	22.03.14	현장직독식	
	6학년 1반	10:04~10:20	1	10	10	10	80	적합							
	음악실	10:23~10:38	1	15	15	15	80	적합							
	신체활동실	12:30~12:45	1	10	10	10	80	적합							

3-3. 그외 교실에서의 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
PM10 (μg/㎥)	강당좌	12:05~12:10	5	8	9	9	150	적합	토탈엔지니어링	AEROCET-831	21.04.14	B10261	22.03.14	현장직독식	
	강당우	12:10~12:15	5	10	11	11	150	적합							
	체육관좌	11:48~11:53	5	7	8	8	150	적합							
	체육관우	11:53~11:58	5	7	9	8	150	적합							
CO (ppm)	미술실	10:41~10:46	5	0.5	0.7	0.6	10	적합	토탈엔지니어링	IQA-CALC7545	21.04.21	T75451334001	22.03.14	현장직독식	도로변교실
NO_2 (ppm)	미술실	10:41~10:46	5	0.014	0.016	0.015	0.05	적합	토탈엔지니어링	SERIES200	15.04.27	3837(004)	22.03.14	현장직독식	도로변교실
O_3 (ppm)	교무실	11:14~11:19	3	0.001	0.002	0.001	0.06	적합	토탈엔지니어링	SERIES200	15.04.27	3837(068)	22.02.21	현장직독식	
	행정실	11:24~11:29	3	0.001	0.001	0.001	0.06	적합							
총부유세균 (CFU/㎥)	보건실	11:32~11:43	1	339			800	적합	토탈엔지니어링	BMW-20	21.04.21	BMW-1686	21.05.03	충돌법	
진드기 (마리)	보건실	11:32~11:43	1	0~20마리			100	적합	아산제약	AM5900-K	-	-	-	간이측정법	
Rn (Bq/㎥)	해누리반	90일 측정	1	50.7			148	적합	알엔테크	알파트랙	-	-	-	시간적분형 (수동)	

3-4. 급식실에서의 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
PM10 (μg/㎥)	급식실	10:55~11:12	5	5	6	6	75	적합	토탈엔지니어링	AEROCET-831	21.04.14	B10261	22.03.14	현장직독식	
PM2.5 (μg/㎥)			5	2	2	2	35	적합	토탈엔지니어링	AEROCET-831	21.04.14	B10261	22.03.14	현장직독식	
CO_2 (ppm)			5	441	448	445	1,000	적합	토탈엔지니어링	IQA-CALC7545	21.04.21	T75451334001	22.03.14	현장직독식	
HCHO (μg/㎥)			1	10	10	10	80	적합	토탈엔지니어링	FP-30	17.12.28	0041RN	22.03.14	현장직독식	
총부유세균 (CFU/㎥)			1	182			800	적합	토탈엔지니어링	BMW-20	21.04.21	BMW-1686	21.05.03	충돌법	

3-5. 신축 교실 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과	유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간					제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
TVOCs (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	149.7	400	적합	㈜YTK코퍼레이션	Amos-100	22.03.02 22.08.30	22C10012 22i10020 22i10021 22C10013 22C10014 22i20019	22.03.22 22.09.08	GC/MS법	신축 및 증개축 3년이내
벤젠 (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	ND	30	적합							
톨루엔 (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	43.3	1000	적합							
에틸벤젠 (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	ND	360	적합							
자일렌 (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	ND	700	적합							
스티렌 (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	ND	300	적합							
HCHO (μg/㎥)	위클래스	10:50~11:50	2	31.5	80	적합		Amos-200	22.03.02 22.08.30	22C20010 22C2008 22i20016 22C2009 22i20017 22i20018	22.03.22 22.09.08	HPLC법	

3-6. 교사 내 공기 중 석면검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과	유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간					제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
석면 (개/CC)	4학년 3반	9:20~11:20	1	0.001	0.01	적합	토탈엔지니어링	BMW-100	13.05.29 13.05.29 21.03.02	BMW-007 BMW-008 BMW-1623	21.03.12	위상차현미경법	
	6학년 1반	9:25~11:25	1	0.001	0.01	적합							
	음악실	9:28~11:28	1	0.000	0.01	적합							


4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과(점검자:)

점검항목	주요 점검내용	점검결과	특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가		
	폐기물 용기의 재질,구조 등은 적당한가		
	폐기물용기 및 배치장소는 청결한가		
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가		
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가		
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가		
먹는물	먹는 물은 수질기준에 적합한가		
상 수 도 및 하수도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가		
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가		
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가		
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가		
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가		
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가		
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가		
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가		
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가		
	쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가		
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가		
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가		
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가		
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가		

※ 작성기준: 점검결과는 우수 "A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼」참조

※ 4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과는 교육지원청 세부계획에 따라 학교 또는 교육지원청에서 작성하며 외부용역업체는 작성하지 않음

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료(사진 등 첨부)

종합의견	고양 금계초등학교 는 학교보건법시행규칙 실내 환경 및 공기 질에 대한 기준에 적합하게 유지·관리 되고 있습니다.							
근거자료 (사진)	측 정 사 진							
	4학년 2반		6학년 2반		미술실		4학년 3반	
	6학년 1반		음악실		급식실		교무실	
	행정실		보건실		체육관 좌		체육관 우	
	강당 좌		강당 우		바다반		신체활동실	
	해누리반		위클래스					

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

영 진 환 경 산 업(주)

경기도 수원시 권선구 매송고색로634-61

대 표 이 사 하 은 용 (인)

永進環境産業株式會社印